



Министерство Российской Федерации по делам Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Воронежской области

Управление надзорной деятельности

(г. Воронеж, ул. Кушагина, 28, т. 277-99-00)

Территориальный отдел надзорной деятельности

по Железнодорожному и Левобережному районам г.о.г. Воронеж

(г. Воронеж, Ленинский пр-т, 124, т. 226-76-22)

Предписание № 252/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ № 7 им. Воронцова В.М.**

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора территориального отдела надзорной деятельности (главного государственного инспектора по пожарному надзору) по Железнодорожному и Левобережному районам г.о.г. Воронеж Самойленко Р.А. № 252 от «6» июня 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

с « 10 » час. « 00 » мин. «14» июня 2016 г. по « 12 » час. « 00 » мин. «14» июня 2016 г.,
с « 10 » час. « 00 » мин. «12» июля 2016 г. по « 12 » час. « 00 » мин. «12» июля 2016 г.

проведена плановая / выездная проверка Старший инспектор территориального отдела НД и ПР по Железнодорожному и Левобережному районам г.о.г. Воронеж Крицын Юрий Игоревич

помещений МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Гимназия №7 им. Воронцова В.М. (МБОУ Гимназия №7 им. Воронцова В.М.), расположенных по адресу: город Воронеж, ул. Ростовская, 36.

совместно с Директором Последовой Татьяной Леонидовной, заместителем директора по АХР Поповым Артемом Владимировичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопас-	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	--	--	--	--

1.	2.	ности, требования которого (-ых) нарушены	4.	5.
1	Огнетушители, отправленные на перезарядку, не заменены соответствующим количеством заряженных огнетушителей	п. 471 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390	07.11.2016	
2	Своевременно не заполнен специальный журнал наличия, учета, периодичности осмотра и перезарядки огнетушителей	п.478 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390	07.11.2016	
3	На внешней стороне двери пожарных шкафов не нанесен буквенный индекс, включающий в себя аббревиатуру "ПК" и (или) условное обозначение ПК и не нанесен порядковый номер пожарного шкафа. На внешней стороне двери шкафа, в котором размещены огнетушители, не нанесены знаки пожарной безопасности;	Нормы пожарной безопасности НПБ 151-2000 "Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний" (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 27 декабря 2000 г. N 79), ГОСТ Р 51844 - 2009 ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	07.11.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;